

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला

फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अगिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्युशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

कार्यालय-अग्निशमन

अधिकारी

जनपद-सीतापुर

उत्तर प्रदेश।

एफ़0एस0ओ0-मिस0/2021

दिनांक:मार्च 14, 2022

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

जीवन ज्योति कान्वेन्ट स्कूल

बी0सी0एम0 रोड खैराबाद

जनपद-सीतापुर।

विषय:-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या निल प्राप्ति दिनांक- 10.03.2021

उपरोक्त संन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 24 अद्द फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 240 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनपद-सीतापुर में चालान संख्या BE00064 दिनांक 14.02.2022 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रशीद प्राप्त होने के उपरोक्त 24 अद्द फायर एक्सटिंग्युशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

1.चेकिंग का दिनांक 11.03.2022

2.पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी रामबाबू

3.संस्थान का विवरण-उपरोक्त

4.संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या-निल

5.परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या - 24 अद्द

6.परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्युशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्युशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1.	Stord Pressurd FireExtinguisher	04kg	20	कार्यशील
2.	AFFF FireExtinguisher	09kg	02	कार्यशील
3.	CO <sub>2</sub>	4.5kg	02	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती हैं National Building Code and UP Building Byelaws Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Sefty Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाओं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यरों के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

नाम एवं हस्ताक्षर

अग्निशमन अधिकारी

सीतापुर

(रामबाबू)

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी

सीतापुर